

Қазақстан Республикасының  
 Денсаулық сақтау министрінің  
 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
 200 қосымша  
 Приложение 200  
 к приказу Министра здравоохранения  
 Республики Казахстан  
 от 20 декабря 2011 года № 902  
 Форма

А4 Пішін  
 Формат А4

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /с нысанды медициналық құжаттама	
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Индекс 030012	Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
 Санитарно-эпидемиологическое заключение

« 27 » 01 2015 ж. ( г. )

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
 ГККП «Ясли - сад №45 «Алтын бала».  
 Жүргізілді (Проведена) на основании заявления и.о.заведующей ГККП Ясли - сада  
№45 «Алтын бала» Туребаевой Д.Т. исх.№17 от 12.01.2015г. (вход. №МК-3Т-Т-55 от 13.01.2015г.).
  2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) И.о.заведующей ГККП Ясли - сада  
№45 «Алтын бала» Туребаева Д.Т., г. Актобе, ул.Бокенбай батыра, 153 «Д»,  
тел: 8-7016570922.
  3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область  
 применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Воспитание и образование.  
 материалы разработаны (подготовлены) нет необходимости.
  5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)  
1. заявление и.о.заведующей ГККП Ясли - сада №45 «Алтын бала»  
Туребаевой Д.Т. исх.№17 от 12.01.2015г. (вход. №МК-3Т-Т-55 от  
13.01.2015г.).  
2. протокола лабораторных исследований.  
3. Копии гос. регистрации ЮЛ.
  6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не давалось.
  7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций  
 если имеются) не имеется.
- Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)  
 8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған  
 берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-  
 гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий,

производства, продукции): ГККП «Ясли - сад №45 «Алтын бала» расположен адресу г.Актобе, ул. Бокенбай батыра,153 «Д». Проектная мощность рассчитана на 320 мест. Территория благоустроена, имеется металлическое ограждение по периметру. Въезды и входы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом и брусчаткой. Имеющиеся на территории смотровые колодцы оборудованы плотно закрывающимися люками. Мусоросборники в количестве 3 ед с крышками установлены в хозяйственной зоне на бетонированной площадке. Мусор вывозится своевременно, согласно договора. Имеется 13 групповых площадок оборудованные теньевыми навесами, малыми архитектурными формами, песочницами с крышками. Пол теньевых навесов деревянный. Имеется спортивная площадка оборудованная спортивным инвентарем.

Здание двухэтажное, с подвальным помещением. В подвальном помещении расположены инженерные сети. Облицовка стен, фасадов здания из силикатного кирпича. Кровля чердачная из металлочерепицы, предусмотрены водосливные системы. По периметру здания имеется бетонная отмостка.

Вентиляция детского сада приточно -вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрено на кухне и в прачечной. Из туалетных групповых ячеек предусмотрена механическая вытяжка осевым вентилятором.

Система водоснабжения и канализации централизованное. Система отопления автономное от котельной. Отопление осуществляется через регистры. Горячее водоснабжение от водонагревателей от теплового пункта (котельной).

Площадь и набор помещения соответствуют требованиям. В здании имеется 4 основных и 3 пожарных выхода, а также эвакуационные выходы из спален каждой групповой ячейки, эвакуационные лестницы из металлоконструкции, пандус для обслуживания маломобильных групп населения с ограждены поручнями. Всего 13 групповых ячеек. Количество групповых ячеек на 1 этаже - 6 и на втором этаже - 7. Групповые ячейки имеет приемную, игровую, спальную, буфетную и туалетные комнаты. Для музыкальных и спортивных занятий редусмотрен 1 зал.

Напольные покрытия в групповых помещениях, медицинском кабинете, по коридору, в административных помещениях выполнены из линолеума, в музыкальном зале пол покрыт ламинатом. В пищеблоке, прачечной и в санитарных узлах напольные покрытия и облицовка стен выполнены из глазурованных плиток. Установлены светильники по всех помещениях. Выключатели и розетки установлены на высоте 1,8 м. Окна выполнены из пластика, двухкамерные с открывающимися окнами. Имеется четыре лестничных пролетов. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. В каждой группе по 25 шт. Шкафы для одежды детей имеют крючки для верхней одежды, полки для головных уборов.

Игровые оборудованы шкафами для игрушек и пособий, столами и стульями. Спальные помещения оборудованы индивидуальными

стационарными деревянными кроватями. Обеспечены постельными принадлежностями по 3 комплекта. На окнах установлены жалюзи.

Буфетные оборудованы шкафами и столом для посуды. Установлены 2-х гнездные раковины для мытья посуды. К раковинам подведена горячая и холодная вода. Буфетная оборудована шкафом и стеллажом для сушки и хранения посуды, имеется емкости с крышкой для временного хранения пищевых отходов, промаркирован. Посуды кухонной и столовой достаточно по списку детей, посуды с отбитыми краями не имеются. Обезжиривающими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Правила мытья посуды вывешены.

В санитарных узлах установлены ячейки для полотенец, для горшков, установлены детские санитарно-технические приборы, поддоны. На первом этаже в групповых помещениях устроены теплые полы.

Пищеблок расположен на 1 этаже в состав входят: кухня, раздаточная, моечная кухонной посуды, заготовочный цех, кладовая сухих продуктов кладовая для овощей, помещение для хранения скоропортящихся продуктов с холодильным оборудованием, загрузочная, душевая, комната для персонала санитарный узел. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала.

На кухне установлено следующее оборудование: 4-х комфорные 2 электроплиты с духовкой, жарочный шкаф электрокипятильник, паровой котель, привод универсальный, 6 производственных столов, 5 холодильников. В раздаточной установлена хлебрезка, шкаф для хлеба, 3 раздаточных стола, а также имеется лифт для транспортировки пищи на 2 этаж. Моечная кухонной посуды оборудована следующим: трех секционные ванной, 3 стеллажа . Заготовочный цех оборудован следующим: привод универсальный, колода для рубки мяса, 5 разделочных столов с гигиеническим покрытием, 2 моечные раковины, холодильный шкаф. Кладовая сухих продуктов оборудована следующим: 5 стеллажей, 1 подтоварник. Кладовая овощей оборудована следующим: 3 металлические лари для овощей, 2 стола, 2 холодильных шкафа. Загрузочная оборудована подтоварниками 4 ед, весы электронные - 2ед, 1 стол. Над электрооборудованиями установлены вытяжные зонты 2 ед . В момент проверки продуктов питания с истекшим сроком хранения не выявлено. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

На пищеблоке работают 3 повара по разряду, посудница, диет сестра, кладовщик. На пищеблоке для персонала предусмотрен сан.узел с душевой. Спец. одеждой обеспечены, журнал осмотра на наличие гнойничковых

заболеваний ведется. Доставка пищевых продуктов осуществляется на спец. автотранспорте поставщиком согласно договора, имеются сертификаты о качестве и безопасности пищевых продуктов. В рацион питания включены основные виды продуктов: мясо, рыба, молоко, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, макаронные изделия, крупы, соки согласно перечня нормы питания. Медицинским работником ведется бракераж готовой, сырой продукции, подсчет ингредиентов и калорийности пищи.

В прачечной поточность приема грязного белья и выдача чистого белья соблюдается, имеется комната приема грязного белья, постирочная, помещение хранения чистого белья, гладильная, комната кастелянши. График стирки белья вывешен. Грязное белье принимается в специальных промаркированных мешках, чистое белье выдается также в мешках с маркировкой «чистое белье» каждой группе. Смена белья осуществляется по графику. Работает прачка, спец одеждой обеспечены.

Медицинский блок расположен на 1 этаже состоит из следующих помещений: медицинская комната, процедурная, физиотерапевтический кабинет, комната коррекции, приемная изоляторской, палата изолятора, туалетная изолятора, помещение приготовления дез.средств, комната личной гигиены, санузел, кладовая уборочного инвентаря, душевая персонала. Медицинский кабинет с изоляторной комнатой расположены смежно имеется окно. Палата изолятора не проходное, размещено смежно с медицинским кабинетом с устройством между ними остекление. Имеется отдельный выход с медицинского блока .

Медицинский блок оборудован следующим: медицинский столик, мед. шкафом холодильником, столом, кушеткой, ширма, шкаф для одежды, письменным столом. Изолятор оборудован кроватью, кушеткой столом, раковиной, имеет туалет.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и

испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) представлен протокол питьевой воды на микробиологические и сан-химические исследования №2333 от 25.12.2014г., №10 от 24.12.2014 г., протокол исследования смывов № 137-146 от 23.12.2014г., измерений метеорологических факторов и измерений освещенности №933 от 22.12.2014г.- соответствуют требованиям санитарных правил.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

ГККП «Ясли - сад №45 «Алтын бала»

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)  
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков" утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684.

(указать)

Ұсыныстар (Предложения): НЕТ.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «Оздоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Место печати ( Главного государственного санитарного врача

(заместитель))

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

 **Ж.Б. Курманов**

«Д.А.Танкеева  
55-76-58



